



EnergyGroupe

ИНН 5404211888 КПП 540601001, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис №621

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Наименование		Параметры	Ответы заказчика
Тип трансформатора (ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ, ТСЗГЛ)			
Нормативный документ для изготовления		ГОСТ; ТЗ	
Номинальная мощность, кВА		16 - 6300	
Число фаз / частота, Гц		3/50	
Номинальное напряжение обмоток, кВ	ВН	6 / 6,3 / 10 / 10,5 / 11 / 15 / 20	
	НН	0,4	
Схема и группа соединения обмоток		Д/Ун-11 / У/Ун-0	
Способ и диапазон регулирования на стороне ВН		ПБВ $\pm 2 \times 2,5\%$	
Вид системы охлаждения		естественная / принудительная	
Материал обмоток		Алюминий / медь	
Класс нагревостойкости изоляции обмоток		F	
Тип изоляции		литая	
Степень защиты		IP00 (без кожуха) / IP21 (в кожухе)	
Исполнение выводов ВН (кожух)		сверху / снизу / сбоку	
Исполнение выводов НН (кожух)		сверху / снизу / сбоку	
Тепловая защита		реле температуры / ШТЗ/ ШТЗиУВ	
Вентиляторы охлаждения		да / нет (3 или 6 штук)	
Катки для перемещения трансформатора		да / нет	
Виброгасящие подушки		да / нет	



EnergyGroupe

ИНН 5404211888 КПП 540601001, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис №621

Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности, %	ВН- НН	стандарт	
Ток холостого хода, %		стандарт	
Потери холостого хода, кВт		стандарт	
Потери короткого замыкания, кВт		стандарт	
Высота установки над уровнем моря		Не более 1000 м.	
Климатическое исполнение		УЗ (УХЛ3)	
Габаритные размеры, мм, не более	Д/ Ш/ В	стандарт	
Масса, кг, полная/транспортная, не более		стандарт	
Доп. требования			
Количество			

Контактная информация:

Наименование заказчика _____
Подпись: _____
М.П. _____

Тел./ф.: _____
E-mail: _____

С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru